

CEPS Predio Principal Existente												Anexo 4	
Instalacao Existente			ELETRICA						AR CONDICIONADO refrigerante R-22				
Item	Ambiente	Área (m2)	Iluminação (Pontos)	Iluminação	Tomada 2P+T - Serviços	Ponto de Informática	Ponto/ Antena Wifi	Ponto Telefone	Quant.	Capacidade Sistema BTU/h	Capacidade Evaporador BTU/h	Tipo	
01	Laboratório		4	2 x 40w	13	1	0	1	1	12.000		Mono Split	
02	Sala de Coleta		1	100w	5	1	0	0	1	7.000		Mono Split	
03	Corredor de Acesso ao Lab.		1	100w	0	0	0	0	0				
04	Sala de Ultrasonografia		2	2 x 40w	4	1	0	1	1	18.000		Mono Split	
			1	100w									
05	Sala de Lavagem		1	100w	2	0	0	0	0				
06	Recepção da Ultrasonografia		4	100w	9	1	0	2	0				
07	Expurgo do Laboratório		1	1 x 40w	4	0	0	0	0				
08	Sala de Espera da Ultrasonografia		4	100w	5	0	0	1	1	36.000		Mono Split	
09	Sala Assistente Social		1	100w	2	1	0	1	1	12.000		Mono Split	
10	Copa		1	2 x 40w	3	0	0	1	0				
11	Corredor Principal		18	100w	11	2	1	2	0				
			18	Dicróicas									
12	Wc Masc. Funcionários		1	100w	2	0	0	0	0				
			1	Dicróica									
13	WC Fem. Funcionários		2	100w	2	0	0	0	0				
14	DML		2	100w	2	0	0	0	0				
15	Direção Geral		2	2 x 40w	6	3	0	2	1	12.000		Mono Split	
16	Consultório 06		2	2 x 40w	5	1	0	1	1	18.000		Mono Split	
17	Consultório 05		2	2 x 40w	5	1	0	1	2	7.000		Mono Split	
18	Sala de Preparo / Vacina		2	2 x 40w	7	2	0	2	2	7.000		Mono Split	
19	WC Adaptado		1	100w	0	0	0	0	0				
20	WC Fem. Pacientes		2	100w	1	0	0	0	0				
			3	Dicróicas									
21	WC Masc. Pacientes		2	100w	1	0	0	0	0				
			2	Dicróicas									
22	Almoxarifado		2	100w	0	0	0	0	0				
23	Sala do Servidor		1	100w	3	1		1	1	7.000		Mono Split	
24	Sala de Esterilização		2	100w	2	0	0	0	1	7.000		Mono Split	
25	Sala de Expurgo		2	100w	5	0	0	0	1	7.000		Mono Split	
26	Sala de Cardiotocografia		2	100w	4	0	0	0	1	18.000		Mono Split	
27	WC		1	100w	0	0	0	0	0				
28	Consultório 04		2	2 x 40w	4	1	0	1	1	12.000		Mono Split	
29	Consultório 03		2	2 x 40w	5	1	0	1	1	12.000		Mono Split	
30	Consultório 02		2	2 x 40w	5	1	0	1	1	12.000		Mono Split	
31	Consultório 01		2	2 x 40w	5	1	0	1	1	12.000		Mono Split	
32	Sala de Enfermagem		1	2 x 40w	3	1	0	1	1	7.000		Mono Split	
33	Depósito		2	100w	0	0	0	0	0				
34	Área Externa		33	100w	0	0	0	0	0				
TOTAL:					135		125	20	0	21	20		

Predio Anexo Existente													
Instalacao Existente			ELETRICA						AR CONDICIONADO refrigerante R-22				
Item	Ambiente	Área (m2)	Iluminação (Pontos)	Iluminação (lux) (1)	Tomada 2P+T - Serviços	Ponto de Informática	Ponto/ Antena Wifi (1)	Ponto Telefone	Quant.	Capacidade Sistema BTU/h	Capacidade Evaporador BTU/h	Tipo	
01	Fisioterapia		2	2 x 40w	9	1	0	1	2	12.000		Mono Split	
02	Ludoterapia		3	100w	2	0	0	0	1	7.000		Mono Split	
03	Psicologia Adulto		3	100w	2	1	0	1	1	7.000		Mono Split	
04	Sala de Espera da Fisioterapia		1	2 x 40w	1	0	0	0	1	18.000		Mono Split	
05	Sala Multiuso		1	2 x 40w	6	1	0	1	1	18.000		Mono Split	
06	Sala de preparo da EECG		3	100w	5	2	1	1	1	12.000		Mono Split	
07	Sala de laudo		1	100w	4	1	0	1	0				
08	Sala de Eletroencefalograma		2	100w	3	1	0	1	1	9.000		Mono Split	
09	BWC adaptado		1	100w	1	0	0	0	0				
10	Hall BWC		1	100w	1	0	0	0	0				
11	Sala de Espera da EECG		1	100w	0	0	0	0	0				
12	Sala de Lavagem		2	100w	1	0	0	0	0				
13	Área Externa		4	100w	0	0	0	0	0				
TOTAL:					25		35	7	1	6	8		